

杭建监总〔2019〕10号

## 混凝土生产企业 天然砂氯离子含量抽测情况简报

为了加强我市预拌混凝土耐久性长效监督管理，避免“海砂事件”的发生，2019年1月21-23日，总站对杭州市混凝土生产企业所用天然砂进行了一次突击抽查，本次抽查主要围绕市政地铁、隧道和桥梁等重点工程混凝土供货企业开展，并进行盲样处理后委托第三方检测机构对天然砂的氯离子含量进行了检测，具体抽测情况简报如下：

本次抽测共涉及25家生产企业，其中拱墅区1家，西湖区2家，大江东产业集聚区3家，下沙经济开发区2家，余杭区7家，萧山区6家，临安区4家，共抽检混凝土拌和用天然砂27批次，合格27批次，合格率100%（具体数值详见附表）。检测结果表明，此次受检的混凝土生产企业的混凝土拌和用天然砂的氯离子含量指标均满足GB50164-2011《混凝土质量控制标准》以及JGJ52-2006《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》中性能要求。

各混凝土生产企业应以此次检查为契机，对混凝土用砂在采购、进场检测和使用等环节做到层层把关，加强源头控制和日常检测管理，进一步提升检测能力、完善检测台帐，一如既往地绷紧质量底线的这根弦，决不允许氯离子含量超标的砂子用到预拌混凝土生产中！

附件：各混凝土生产企业天然砂氯离子含量抽测结果汇总

杭州市建设工程质量安全监督总站  
2019年1月30号

---

抄送：市建委，委工程处，孔春浩、董天乐诸领导

---

杭州市建设工程质量安全监督总站党政办 2019年1月30日印发

---

签 发：王 萌

共印：6份

---

附件

## 各混凝土生产企业 天然砂氯离子含量抽测结果汇总

| 序号 | 混凝土生产企业名称     | 天然砂氯离子含量<br>(%)   |
|----|---------------|-------------------|
| 1  | 杭州建工混凝土有限公司   | 0.004 粗砂/0.002 细砂 |
| 2  | 浙江丰华混凝土有限公司   | 0.001             |
| 3  | 杭州三阳混凝土有限公司   | 0.001             |
| 4  | 州明坚商品混凝土有限公司  | 0.001             |
| 5  | 杭州鼎昌混凝土有限公司   | 0.005             |
| 6  | 杭州赤龙混凝土有限公司   | 0.001             |
| 7  | 杭州交工建材有限公司    | 0.002             |
| 8  | 杭州德全建材有限公司    | 0.001 粗砂/0.001 细砂 |
| 9  | 杭州西子混凝土有限公司   | 0.001             |
| 10 | 杭州力澳商品混凝土有限公司 | 0.001             |
| 11 | 杭州建筑构件有限公司    | 0.004             |
| 12 | 杭州鼎源建材有限公司    | 0.002             |
| 13 | 杭州申华混凝土有限公司   | 0.001             |

|    |                       |       |
|----|-----------------------|-------|
| 14 | 杭州国鹏建材有限公司            | 0.001 |
| 15 | 杭州西联物流有限公司            | 0.001 |
| 16 | 杭州坚锋商品混凝土有限公司         | 0.001 |
| 17 | 杭州金腾商品混凝土有限公司         | 0.001 |
| 18 | 杭州前程混凝土有限公司           | 0.003 |
| 19 | 杭州鹏程混凝土有限公司           | 0.003 |
| 20 | 浙江萧山建宏商品混凝土有<br>限责任公司 | 0.002 |
| 21 | 杭州群起建材有限公司            | 0.001 |
| 22 | 临安万基混凝土有限公司           | 0.001 |
| 23 | 杭州明天建材有限公司            | 0.002 |
| 24 | 杭州宝基混凝土有限公司           | 0.002 |
| 25 | 杭州临安天柱混凝土有限公司         | 0.001 |